

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.

Πτολεμαΐδα **σήμερα 13- 2- 2017 ημέρα Δευτέρα** και ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την υπ. αριθμ. **3346/8-2-2017** πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Θεοδοσιάδη η οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 67 του Ν. 3852/2010** στην οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα:

.....
 Τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο: **«Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Ανατολικού »**
 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Ιορδανίδης Φώτιο
- 2 Καΐδης Απόστολος
- 3 Κατσιδης Ευστάθιος
- 4 Τσοκτουρίδης Ιωάννης
- 5 Θεοδοσιάδης Γεώργιος
- 6 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
- 7 Καραφουλίδης Ανέστης
- 8 Πολυχρονίδης Δημήτρης
- 9 Βύρλιος Μάρκος
- 10 Κάλφας Γεώργιος
- 11 Σιδηρόπουλος Κοσμάς
- 12 Σερσέμης Κωνσταντίνος
- 13 Κοκκινίδης Γεώργιος
- 14 Χαιτίδης Γεώργιος
- 15 Σπενδαμίδης Γεώργιος
- 16 Κύρκα Μαρία
- 17 Αριστερίδης Ιωάννης
- 18 Παπαοικονόμου Παντελής
- 19 Βρυζίδου Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Σίσσιος Μιχάλης
- 2 Παπάς Ευθύμιος
- 3 Μπίγγας Στέφανος
- 4 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη
- 5 Απαζίδου Σοφία

- 20 Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
- 21 Τσολακίδης Ισαάκ
- 22 Ανδρεάδης Κων/νος
- 23 Ασπράγκαθος Ιωάννης
- 24 Καραίσκος Γεώργιος
- 25 Μίκος Κωνσταντίνος
- 26 Ζαραφίδης Δημήτρης
- 27 Ανδρονικίδου Ιωάννα
- 28 Χόλμπα Αντωνία

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Ο Δήμαρχος κ. Σάββας Ζαμανίδης ήταν παρών

Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερμακιάς, Καριοχωρίου, Κομνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα, Αγίου Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εμπορίου Μηλοχωρίου, Ασβεστόπετρας, Γαλάτειας Δροσερού, Κομάνου, Μαυροπηγής, Ολυμπιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σπηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση.

.....
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Πολυχρονίδη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθμ 5/2017 μελέτη του έργου Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο ΤΔ Ανατολικού προκειμένου να αποφασίσουμε τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

Με το παρόν έργο, πρόκειται ν' αντιμετωπισθεί η έλλειψη ετοιμότητας προκειμένου να λειτουργήσει το νέο δίκτυο ύδρευσης το οποίο κατασκευάστηκε από τον πρώην Δ. Βερμίου από το έτος 2006 μέχρι και το 2010. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου δικτύου σ' όλο τον οικισμό της Τ.Κ. Ανατολικού με σωλήνες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE), διαφόρων διατομών και PN 12,5 atm, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την ANKO Α.Ε. Η κατασκευή αυτή έγινε στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Ανατολικού Δήμου Βερμίου (Α' Φάση)» (αρχική και συμπληρωματική σύμβαση). Για

το παραπάνω έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η Παραλαβή, καθόσον το Δημοτικό Συμβούλιο με την 372/2011 απόφαση αφενός απέρριψε ένσταση του αναδόχου και αφετέρου ανέβαλε την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής μέχρι την αποκατάσταση των παρατηρήσεων της επιτροπής παραλαβής. Μέχρι σήμερα, ο ανάδοχος δεν προχώρησε σε καμιά συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της επιτροπής παραλαβής. Το γεγονός αυτό ενέχει «κινδύνους» για όλους τους εμπλεκόμενους (ανάδοχο, επιτροπή παραλαβής, κύριο του έργου) και μπορεί να γίνει περίπλοκο σε περίπτωση παρέμβασης του νέου έργου στο αντικείμενο του παλαιού. Αυτό πρέπει να είναι υπόψη όλων των εμπλεκόμενων.

Οι εργασίες που απαιτείται να εκτελεστούν έτσι ώστε να λειτουργήσει το νέο εσωτερικό δίκτυο είναι οι εξής:

- Κατασκευή ενός φρεατίου (μικρό, αναφέρεται στα τεύχη) από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 1,60X1,60μ. και βάθους 1,70μ. εντός της περιφραξης της δεξαμενής ύδρευσης, εντός του οποίου θα γίνει η σύνδεση του εξωτερικού αγωγού PVC Φ 160 με τον αγωγό που εξέρχεται από την παρακείμενη δεξαμενή ύδρευσης.
- Κατασκευή ενός φρεατίου (μεγάλο, αναφέρεται στα τεύχη) από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων 2,40X2,40μ. και βάθους 1,50μ. πλησίον της παλιάς πέτρινης δεξαμενής ύδρευσης, η οποία κατασκευάστηκε επί εποικισμού, παρακείμενης του περιφερειακού δρόμου του οικισμού της Τ.Κ. Ανατολικού.

Εντός του φρεατίου θα γίνουν οι εξής συνδέσεις:

1. η σύνδεση του προαναφερόμενου εξωτερικού αγωγού PVC Φ 160 με τον κεντρικό αγωγό του εσωτερικού δικτύου, ο οποίος κείται σε αναμονή πλησίον του προς κατασκευή φρεατίου και εντός αγροτικού δρόμου. Ο αγωγός αυτός είναι από πολυαιθυλένιο (HDPE), διατομής Φ200 και PN 12,5 atm. Κατασκευάστηκε με την με Αριθ. Μελέτης 184/05 εργολαβία.
2. θα υπάρχει η συνδεσμολογία για δυνατότητα τροφοδοσίας του οικισμού μέσω του εξωτερικού αγωγού από αμιαντοσωλήνα σε περίπτωση βλάβης του αγωγού από PVC.
3. θα υπάρχει η συνδεσμολογία για μελλοντική τροφοδοσία της παλιάς πέτρινης δεξαμενής μέσω του αγωγού PVC σε

περίπτωση βλάβης του αμιαντοσωλήνα (ή οριστικής θέσης του εκτός λειτουργίας), ή

4. μελλοντική εκκένωση του αγωγού τροφοδοσίας PVC Φ 160 στην παλιά πέτρινη δεξαμενή.

Όλες οι συνδέσεις εντός των φρεατίων θα γίνουν με τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως περιγράφεται στη μελέτη του έργου και απεικονίζεται στα συνημμένα σχετικά σχέδια.

- Κατασκευή 300,00 μ. περίπου αγωγού από PVC Φ 160 PN 12,5 atm, από το σημείο αναμονής του εξωτερικού δικτύου που κατασκεύασε ο Δ. Βερμίου μέχρι το μεγάλο φρεάτιο εντός του οποίου θα γίνει η σύνδεση αυτού του αγωγού με τον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.
- Κατασκευή 20,00 μ. περίπου αγωγού από PVC Φ 160 PN 12,5 atm, από το σημείο αναμονής έξω από την περίφραξη της δεξαμενής ύδρευσης του εξωτερικού δικτύου που κατασκεύασε ο Δ. Βερμίου, μέχρι το μικρό φρεάτιο εντός του οποίου θα γίνει η σύνδεση αυτού του αγωγού με τον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας που εξέρχεται από τη δεξαμενή ύδρευσης.
- Κατασκευή 60,00 μ. περίπου αγωγού από πολυαιθυλένιο (HDPE), διατομής Φ200 και PN 12,5 atm, από το σημείο αναμονής του κεντρικού αγωγού του εσωτερικού δικτύου που κατασκεύασε ο Δ. Βερμίου με την με Αριθ. Μελέτης 184/05 εργολαβία, μέχρι το μεγάλο φρεάτιο εντός του οποίου θα γίνει η σύνδεση αυτού του αγωγού με τον εξωτερικό αγωγό PVC Φ 160 PN 12,5 atm τροφοδοσίας από τη δεξαμενή ύδρευσης.
- Κατασκευή 10,00 μ. περίπου αγωγού από πολυαιθυλένιο (HDPE), διατομής Φ160 και PN 12,5 atm, από το σημείο σύνδεσης του αγωγού του εξωτερικού δικτύου από αμιάντο Φ150 που τροφοδοτεί μέχρι και σήμερα το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Ανατολικού από την δεξαμενή ύδρευσης, μέχρι το μεγάλο φρεάτιο όπου όπως προαναφέραμε θα υπάρχει η συνδεσμολογία για δυνατότητα τροφοδοσίας του οικισμού μέσω του εξωτερικού αγωγού από αμιαντοσωλήνα σε περίπτωση βλάβης του αγωγού από PVC.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο την με αριθμ. 5/2017 μελέτη του έργου «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Ανατολικού» του δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού δαπάνης 24.021,00€, προκειμένου να αποφασίσει

1. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το 4^ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) » με προϋπολογισμό 24.021,00 €
2. Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.

Λόγω του ότι δεν έχει προβλεφθεί στον πρ/σμό και στο Τεχνικό πρόγραμμα οικ. Έτους 2017, καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει την τροποποίησή τους.

Καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 17REQ005799539 2017 -02-14 και έγινε πρόταση ανάληψης δαπάνης από την οικονομική υπηρεσία με α/α 465/2017

- Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2017 και περιλαμβάνει την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ανατολικού» του δήμου Εορδαίας προϋπολογισμού δαπάνης 24.021,00 €

- Τροποποιεί τον προϋπολογισμό οικονομικού Έτους 2017 ως εξής :

Εγγράφει πίστωση 24.021,00€ (ΕΑΠ) στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑ 1319.0001 « έσοδα ΕΑΠ » και στη συνέχεια στο σκέλος των εξόδων στον νέο ΚΑ 30.7336.0121 « Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ανατολικού».

- Την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Ανατολικού» προϋπολογισμού 24.021,00 € σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και τους όρους της 5/2017 μελέτης, με ανοικτή διαδικασία σύνοψης δημόσιας σύμβασης με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωση χαμηλότερη τιμή και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης

Αριθμ. απόφ. 36/2017

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2017

- και συμπεριλαμβάνει το έργο « **Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ανατολικού** » με τον αντίστοιχο πρ/σμό.
2. Τροποποιεί τον πρ/σμό οικ. Έτους 2017 ως εξής :
- Εγγράφει πίστωση 24.021,00 € (ΕΑΠ) στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑ 1319.0001 « έσοδα ΕΑΠ » και στη συνέχεια το μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων στον νέο ΚΑ 30.7336.0121 « **Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ανατολικού**».
3. Την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Ανατολικού**» προϋπολογισμού 24.021,00 € σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και τους όρους της 5/2017 μελέτης, με ανοικτή διαδικασία σύνοψης δημόσιας σύμβασης με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωση χαμηλότερη τιμή και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ. 36 /2017

.....
Επ'αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος **Τα Μέλη**
Σάββας Ζαμανίδης

1. Ιορδανίδης Φώτιο
2. Καίδης Απόστολος
3. Κατσίδης Ευστάθιος
4. Τσοκτουρίδης Ιωάννης
5. Θεοδοσιάδης Γεώργιος
6. Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος
7. Καραφουλίδης Ανέστης
8. Πολυχρονίδης Δημήτρης
9. Βύρλιος Μάρκος
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
11. Κάλφας Γεώργιος
12. Σερσέμης Κωνσταντίνος
13. Σπενδαμίδης Γεώργιος
14. Κοκκινίδης Γεώργιος
15. Χαιτίδης Γεώργιος

Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου

Θεοδοσιάδης Γεώργιος

16. Αριστερίδης Ιωάννης
17. Κύρκα Μαρία
18. Παπαοικονόμου Παντελής
19. Βρυζίδου Παρασκευή
20. Σιδηρόπουλος Σοφοκλής
21. Τσολακίδης Ισαάκ
22. Ασπράγκαθος Ιωάννης
23. Ανδρεάδης Κων/νος
23. Καραϊσκος Γεώργιος
25. Μίκος Κωνσταντίνος
26. Ζαραφίδης Δημήτρης
27. Ανδρονικίδου Ιωάννα
28. Χόλμπα Αντωνία