

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. απόφ. 191/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16^{ης} συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Εορδαίας

Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 20-8-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 16518/14-8-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ' εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β') και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β') καθώς και της υπ' αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Ορφανίδης	1. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς Πρόεδρος
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού	2. Αναστάσιος Παπαχρήστου
3. Δημήτριος Καρακασίδης	3. Κυριάκος Αντωνιάδης
4. Στέφανος Μπιγγας	
5. Κων/νος Μίχος	
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης	

Το τακτικό μέλος κος Δημ. Σπόντης δήλωσε κώλυμα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος Αναστάσιος Παπαχρήστου, επίσης σε αντικατάσταση της κας Αθ Τερζοπούλου η οποία δήλωσε κώλυμα κλήθηκε ο κος Κων. Μίχος.

Απόντος του Προέδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ. Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το υπ' αριθμ. 16267/12-8-2020 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών , με το οποίο μας υποβάλλεται το με αριθμ 16266/12-8-2020 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ» για την κατά τον νόμο έγκρισή του.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών , έθεσε υπόψη των μελών το ανωτέρω σχετικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

« Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Του έργου:

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΠΑΠ.»,

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 07/2018

που εκτελέστηκε από τον ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΑΡΑΒΙΔΗ Ε.Δ.Ε.

Οι κάτωθι υπογραφοίμενοι:

1. **Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Δ.Π.Κ.Π.Ζ., τακτικό μέλος και πρόεδρος,
2. **Ισαάκ Ηλιάδης**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. της Δ.Τ.Υ., τακτικό μέλος,
3. **Ηλίας Καφαντάρης**, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. της Δ.Π.Κ.Π.Ζ., τακτικό μέλος ,

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την με αριθμ. 158/2020 (ΑΔΑ: Ψ7Κ7ΩΡ6-Φ64) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή των εργασιών της εργολαβίας της επικεφαλίδας,

Έχοντας υπόψη:

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
 - β) τη με αρ. 5271/12-03-2019 σύμβαση & τα συμβατικά τεύχη του έργου
 - γ) τη με αρ 07/2018 μελέτη του έργου
 - δ) την με αρ. 10446/24-05-2019 Τελική Επιμέτρηση Εργασιών
 - ε) την με αρ. 10155/21-05-2019 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
 - στ) την με αρ. 19188/26-09-2019 υποβολή του μητρώου και του ΦΑΥ του έργου
 - ζ) το με αρ. 23415/14-11-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου
 - η) η με αρ. 334/2019 (ΑΔΑ: 64ΘΔΩΡ6-4ΒΣ) ΑΔΣ για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
 - θ) τις εντολές της Υπηρεσίας
- πήγαμε επί τόπου του έργου και

Προβήκαμε

παρουσία του Αναδόχου και του Επιβλέποντα του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της, στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Μ.Μ.	Εκτελεσθείσα Ποσότητα	
			Αριθμ/κώς	Ολογράφως
1	Πίνακας πυρανίχνευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευής σύμφωνα με τα πρότυπα EN54-2 και EN54-4, έξι (6) ζωνών	τεμ.	6,00	Έξι τεμάχια
2	Οπτικός πυρανίχνευτης καπνού, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο EN54	τεμ.	68,00	Εξήντα οκτώ τεμάχια
3	Θερμοδιαφορικός πυρανίχνευτης , σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο EN54	τεμ.	11,00	Ένδεκα τεμάχια
4	Μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης συστήματος πυρανίχνευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο EN54	τεμ.	12,00	Δώδεκα τεμάχια
5	Φαροσειρήνα συστήματος πυρανίχνευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο EN54	τεμ.	6,00	Έξι τεμάχια
6	Φαροσειρήνα συστήματος πυρανίχνευσης, στεγανή, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο EN54	τεμ.	1,00	Ένα τεμάχιο
7	Φωτιστικό ασφαλείας μονής όψης, (μαζί με πινακίδα σήμανσης διπλής όψης από φύλλο PVC) επίτοιχης τοποθέτησης με 30 (τουλάχιστον) λαμπτήρες LED, αυτονομίας 90 λεπτών και βαθμού προστασίας IP40.	τεμ.	109,00	Εκατόν εννέα τεμάχια
8	Βραδύκαυστο καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύπου NHXMH 2x1.5mm ² , FE180/E30 με το πλαστικό κανάλι τοποθέτησης	m	54,80	Πενήντα τέσσερα μέτρα και ογδόντα εκατοστά
9	Βραδύκαυστο καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύπου NHXMH 2x1mm ² , FE180/E30 με το πλαστικό κανάλι τοποθέτησης	m	620,90	Εξακόσια είκοσι μέτρα και ενενήντα εκατοστά
10	Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύπου NYM (AO5VV-U) 2x1.5mm ² , με το πλαστικό κανάλι τοποθέτησης	m	299,60	Διακόσια ενενήντα εννέα μέτρα και εξήντα εκατοστά
11	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας ανοιγόμενες μονόφυλλες	m ²	3,74	Τρία κόμμα εβδομήντα τέσσερα τετρ. μέτρα
12	Σύστημα τοπικής εφαρμογής για ηλεκτρική κουζίνα	τεμ.	5,00	Πέντε τεμάχια
13	Σύστημα τοπικής εφαρμογής δηράς σκόνης για λεβητοστάσιο	τεμ.	2,00	Δύο τεμάχια
14	Πυροσβεστική φωλιά για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης	τεμ.	10,00	Δέκα τεμάχια
15	Σύνδεση Πυροσβεστικών Ερμαρίων με το δίκτυο ύδρευσης	τεμ.	4,00	Τέσσερα τεμάχια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- (1) Το «Δελτίο των κυρίων στοιχείων του έργου» που συνοδεύει το παρόν πρωτόκολλο παρέχει συνοπτικά και το ιστορικό του.

Η συνολική δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ **20.146,73€**, (δαπάνη αξίας εργασιών με Γ.Ε. & Ε.Ο. & ΦΠΑ).

Το έργο στο σύνολο του θεωρούμενο κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του, τα δε κύρια τμήματα του είναι:

- Εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και αναγγελίας κινδύνου (πίνακες, φαροσειρήνες, ανιχνευτές, μπουτόν αναγγελίας κινδύνου) με το απαραίτητο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων εφαρμογής λεβητοστασίου και ηλεκτρικού μαγειρίου.
- Εγκατάσταση πυροσβεστικών ερμαρίων με ελαστικό σωλήνα μήκους 20 μέτρων με το απαραίτητο υδραυλικό δίκτυο.
- Εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας με το απαραίτητο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Εγκατάσταση πυράντοχων κουφωμάτων.

(4) Κατά τον ποσοτικό έλεγχο των επί μέρους εργασιών και της τελικής επιμέτρησης του έργου που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο ευρέθησαν τα ακόλουθα:

- α) Οι ποσότητες των εργασιών οι οποίες ελέγχθηκαν κατά το δυνατόν επί τόπου του έργου συνέπιπταν, κατ' αρχήν με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που έχουν εγκριθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και εν τέλει με την τελική επιμέτρηση και ήταν εφικτή η επιβεβαίωση της ύπαρξής τους.

Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου ευρέθησαν τα ακόλουθα :

- α) όλες οι εργασίες έχουν γίνει σύμφωνα με τις θεσπισμένες προδιαγραφές έντεχνα.

Επομένως ήταν δυνατόν η επιτροπή παραλαβής να διαπιστώσει την άρτια λειτουργία του.

Το μητρώο του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα και την ορθότητα του και ευρέθηκε πλήρες.

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητα, την ορθότητα και την ενημέρωσή του και ευρέθηκε πλήρης.

<u>ΔΕΛΤΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</u>	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΠΠΑΠ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΑΒΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ	
1. Φορέας :	ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2. Απόφαση εκτέλεσης :	123/2018 Απόφαση Δ.Σ.
3. Εγκριθείσα Χρηματοδότηση:	62.923,65 € με Φ.Π.Α.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ	
1. Εκπόνηση :	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2. Προϋπολογισμός:	62.923,65 € με Φ.Π.Α.
3. Απόφαση έγκρισης:	89/2018 Α.Ο.Ε
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	
1. Ημερομηνία:	26-07-2018

2.	Απόφαση έγκρισης:	176/2018 Α.Ο.Ε
3.	Προσφερθείσα έκπτωση:	54,00%
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		
1.	Αριθμός Σύμβασης:	5271/12-03-2019
2.	Οικονομικό αντικείμενο συμφωνητικού :	28.944,87 € με Φ.Π.Α.
3.	Δαπάνη έργου:	20.146,73 € με Φ.Π.Α.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ		
1.	Αρχική συμβατική προθεσμία :	11-05-2019
2.	Περαίωση εργασιών : 10-05-2019	Βεβαίωση περαίωσης: 10155/21-05-2019
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ		
Δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία βεβαιωμένης περάτωσης του έργου (10/05/2019-10/08/2020)		

Σε συνέχεια των ανωτέρω και επειδή υφίσταται τεχνική και λειτουργική ενότητα στο έργο, η Επιτροπή παραλαμβάνει το έργο ΟΡΙΣΤΙΚΑ ως τεχνικά άρτιο και λειτουργικό.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε τέσσερις (4) σελίδες & έξι(6) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:.....»

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Αριθμ. απόφ. 191/2020

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν με το αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
- τις διατάξεις του ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν
- το υπ'αριθμ. 16266/12-08-2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής
- το υπ'αριθμ. 16267/12-8-2020 διαβιβαστικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Αποφάσισε ι

Εγκρίνει το υπ'αριθμ. 16266/12-08-2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ» αρ. μελ. 7/2018, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 191/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 2. Δημήτριος Καρακασίδης 3. Στέφανος Μπίγγας 4. Κωνσταντίνος Μίχος 5. Ευστάθιος Κοκκινίδης